


Oberauerbach



Zeichenerklärung	
	Gewässer
	bestehender Regenwasserkanal gemäß Geotech Janka
	bestehender Schmutzwasserkanal gemäß Geotech Janka
	bestehender Mischwasserkanal gemäß Geotech Janka
	Gemeindegrenze
	Beckenüberlauf
	bestehende Einleitungsstelle
	bestehende Kläranlage
	Angeschlossene Ortsteile / Gebiete an die Kläranlage
	Einzugsgebiet des Beckenüberlaufs BÜ 1 im Mischsystem
	Einzugsgebiet des Beckenüberlaufs BÜ 1 im Trennsystem
	Einzugsgebiet des Beckenüberlaufs BÜ 2 im Mischsystem
	Einzugsgebiet des Beckenüberlaufs BÜ 2 im Trennsystem
	Einzugsgebiet
	E 1: Gebietsnummer
	5.2: Gebietsfläche in ha
	42: Befestigungsgrad in %
	Einzelrohr
	Dachfläche
	Hof- / Pflasterfläche
	Asphaltfläche

Gesamtfläche 64.395 m²
Grünfläche 28.980 m²
Dachfläche 9.430 m²
Hoffläche 5.345 m² (Flächenkategorie I gemäß A102)
Hoffläche 11.010 m² (Flächenkategorie II gemäß A102)
Straße (Wohnstraße) 8.440 m² (Flächenkategorie I gemäß A102)
Straße (Kreis- bzw. Staatsstraße) 1.190 m² (Flächenkategorie II gemäß A102)

Oberauerbach MS 2
110 EW
NG₀ = 2
t₀ = 6 min

Oberauerbach MS 1
260 EW
NG₀ = 2
t₀ = 5 min

Gesamtfläche 207.220 m²
Grünfläche 122.660 m²
Dachfläche 29.435 m²
Hoffläche 29.165 m² (Flächenkategorie I gemäß A102)
Hoffläche 8.165 m² (Flächenkategorie II gemäß A102)
Straße (Wohnstraße) 17.795 m² (Flächenkategorie I gemäß A102)

Hauptsammler Oberauerbach
t₀ = 5 min

Leitungverlauf zur
Kläranlage gemäß
Lageplan der
Kanalisationsanlage
vom 1. Juni 1984


Landkreis Deggendorf

Oberauerbach TS
40 EW

Oberauerbach TS
5,9

Kläranlage
Auerbach

WASSERRECHTSVERFAHREN vom November 2025



INHALT		Berechnungslageplan (Ortsteil Oberauerbach)	
BAUHERR	Gemeinde Auerbach		
VORHABEN	Antrag auf Wasserrechtliche Erlaubnis für die Kläranlage Auerbach und die Mischwasserentlastungsanlagen im Einzugsgebiet der Kläranlage Auerbach		
ANLAGE	2.3	MASSSTAB	1:1.000
PLANNUMMER	03	PROJEKTNUMMER	33638
DATUM	28. November 2025	DATEI	33638_VW_241128_BRLP.dwg
UNTERSCHRIFT	Entwurfverfasser	Bauherr	

SEHLHOFF
INGENIEURE/ARCHITECTEN
Rachelstraße 53
94315 Staßfurt
Telefon 09421 9264-0
stauffing@sehlhoff.eu
www.sehlhoff.eu